

Додаток 1
до Порядку

АКТ
**обстеження за результатами моніторингу та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю**

Скобелківська гімназія Горохівської міської ради Луцького району

Волинської області

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження

01.09.2023

2. Адреса розташування об'єкта

45703
Волинська
обл., Луцький
рай.,
с. Скобелка
вул.
Шкільна, 1

3. Форма власності

Комунальна

4. Найменування посугності

Обстеження

5. Особа, яка проводила обстеження

Базюк О.С. –
інженер
централізованої
бухгалтерії
Управління
освіти
КМССЗОЗ
Горохівської
міської ради

6. Конкактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)

0988496638
gor-
osvita@ukr.net

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

так

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (апе не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальним розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

ні

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

так

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра

так

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кристилах колісних або з мильями)

так

6) у разі наявності на прилеглій території гаражі на шляху до будівлі сходів вони продублювати пандусом

ні

7) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловіж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручніми, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершильні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрій, що вільновідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

так

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівлі з споруд (включаючи контрастне маркування коліором перво/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

так

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Відповіді історія критерія M (так або ні)	Примітки
	так

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облагодотована доступними (візуально та тактильно) інформаційними та жичками: адресна таблиця,

так

інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони профублювані пандусом

3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вторі, так і внизу) або застосовано підимальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

9) кути порогів заокруглені

10) на першу/останні сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди написано контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підимальні пристрій для осіб з інвалідністю захищений від атмосферних опадів

13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/шішка для вигирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході

14) у разі наявності турніка його ширина у просвіті становить не менше 1 метра

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення.

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони профублювані пандусом

2) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вторі, так і внизу) або застосовано підимальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

8) кути порогів заокруглені

9) на першу/останні сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди написано контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, таблиця з написами у вигляді рухомого рядка, пристрій для забезпечення текстового або відеозв'язку, переведальну на жестову мову, оснащенням спеціальними персональними пристроями підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів

11) у приміщені вісугні предмети /перегородки (горизонтальні та

такі, що виступають над поверхню підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

так

ні

так

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень випе первого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	ні
14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівні з підлогого поверху (зупинка відбувається не більше як 0,02 метра)	ні
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, начальовані збільшеним прифром та у контрастному співвідношенні кольорів	ні
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та прифром Брайла	ні
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	ні
18) навпроти дверей ліфта наявна таблиця із номером поверху	ні
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні
20) висота розташування зовнішньої кнопки викиду та висота розташування кіноколпаку керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площинки	так
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	так
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах) наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра	так
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (3 окремим входом) обладнані аварійного (тристою) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю інвалідністю	так
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так
29) за визначені потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкти	так
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	так
31) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	так
32) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перегорон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, пороги тощо)	так
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	так
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	так
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	так
36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	так
37) шляхи евакуації з доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так
38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так

39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху

4. Безбар'єристість послуг для осіб з інвалідністю:

- 1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкти, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА
2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову³
угоду про надання послуг з переведення на жестову мову³ корінчими (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні податки

Так

Серед працюючих кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	3 них		
	пересуваються на кріслах колісників	з порушенням зору	з порушенням слуху
Усього	0	0	0
з них жінки	0	0	0

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	3 них		
	пересуваються на кріслах колісників	з порушенням зору	з порушенням слуху
Усього	5	0	0
з них жінки	1	0	1

Підсумки : об'єкт є безбар'єрний

Управитель об'єкта :

Начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту,
соціального захисту та охорони здоров'я

01.09.2023 р.


Володимир Зінчук